УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации муниципального образования
город Новороссийск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 и м. Ф.В. Гладкова
муниципального образования город Новороссийск
(МАОУ СОШ № 22)
Суворовская ул., д.5, Новороссийск, Краснодарский край, 353905.
Тел./факс 8(8617)61-85-85 E-mail: NSchool22@rambler.ru; maousch22@mail.ru
ОКПО 47465054, ОГРН 1022302393574, ИНН/КПП 2315041533/231501001

_____№01.17/_____
На № ___ от _____

Начальнику Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Краснодарскому краю
в городе Новороссийске
Певзнер Д.О.

Об устранении выявленных нарушений.

На Ваше предписание № 119 п-20-2023 от 18 октября 2023 года «Об устранении выявленных нарушений обязательных требований» сообщаю следующее:

№№ пп		Нарушение	Выполнены следующие виды работ	Примечание
1.	п.2.2.2	Спортивная площадка имеет полимерное покрытие с дефектами	Составлены локально сметный расчёт и ведомость объёмов работ. Сметная стоимость 10671,79 тыс. руб.	Производится экспертиза
2.	п.2.5.2	Ламинат в кабинетах №3, №15 и половое покрытие (линолеум) в раздевалках при спортивном зале с дефектами и повреждениями	В кабинетах №3 и 15, спортивном зале заменили напольное покрытие.	Фотоотчёт прилагается
3.	п.2.4.13	Открывающиеся окна в учебных кабинетах на третьем этаже не оборудованы москитными сетками	Все открывающиеся окна в кабинетах на третьем этаже оборудованы москитными сетками	Фотоотчёт прилагается

4.	п.2.4.4	Интерактивная доска в кабинете биологии расположена не по центру фронтальной стены классного помещения	Интерактивную доску в кабинете биологии перевесили, она теперь расположена по центру фронтальной стены	Фотоотчёт прилагается
5.	п.1.8	В МАОУ СОШ №22 не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов	Программа санитарного контроля имеется	Копия прилагается
6.	раздел VI таблица 6.18	В холодном цехе отсутствует моечная ванна	Моечная ванна в холодном цеху установлена	Фотоотчёт прилагается
7.	п.2.13	На пищеблоке жарочный шкаф не оборудован локальной вытяжной системой вентиляции	На пищеблоке жарочный шкаф оборудовали вытяжной системой вентиляции	Фотоотчёт прилагается

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 327766045235508045123579633876966067016845890641

Владелец Аймалитдинова Юлия Геннадиевна

Действителен С 02.10.2023 по 01.10.2024

Ю.Г. Аймалитдинова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908377

Владелец Аймалитдинова Юлия Геннадиевна

Действителен С 08.10.2024 по 08.10.2025